



БЕЛОВСКАЯ ГРЭС

филиал Кузбасского открытого акционерного общества энергетики и электрификации
ОАО "Кузбассэнерго"

652644, г. Белово, пгт. Инской, мкр-он "Технологический" № 5, Кемеровской обл., а/я 138,
телеграфный-Белово-8, Белово-ГРЭС, ☎ (38452) 97-359, факс 97-3-04
ИНН 4200000333, ОСБ № 2359 г. Белово с/сч 40702810226140100753 Сибирский банк Сбербанка РФ г. Новосибирск
БИК 045004641, к/сч. 3010181050000000641 КПП 420202001 ОКПО 00105650

№ _____

«13»июля 2009 г.

Директору

ООО «Центр молекулярных технологий»
Г-ну Павлюкевич Е.Л.

ОТЗЫВ

о качестве работ по очистке турбинного масла на Беловской ГРЭС

Относительно качества выполненных работ по очистке турбинного масла с использованием «фильтра очистки диэлектрических жидкостей», согласно договора № 1-09 от 29.05.2009 г., сообщаем:

1. Очистка производилась в два этапа 1 этап – очистка турбинного масла в резервной емкости 2 этап – очистка турбинного масла и системы маслопроводов на работающем турбоагрегате после капитального ремонта;
2. Анализ качества масла до и после очистки выполнялся в ИАЦ ОАО «Кузбассэнерго» г. Кемерово;
3. В результатах выполненных работ по очистке масла в маслосистеме были улучшены следующие показатели качества масла:
 - класс чистоты снизился с 14 до 7 по ГОСТ 17216-01,
 - кислотное число (мгКОН/г масла) снизилось с 0,08 до 0,041 по ГОСТ 5985-79;
 - содержание воды снизилось с присутствие до отсутствие по ГОСТ 1547-84;
 - время деэмульсации (с) снизилось с 165 до 145 по ГОСТ 12068-66;
4. Полученные результаты анализа превосходят требования технического задания поставленного перед Вашим предприятием.

В соответствии с вышеизложенным подтверждаю высокую эффективность очистки турбинных масел при помощи Вашего оборудования при любых режимах работы турбоагрегата.

Директор
Филиала «Беловская ГРЭС»
ОАО «Кузбассэнерго»



В.М. Артюх